

Na podlagi četrtega odstavka 90. člena v povezavi s 155. členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15, 66/17 in 204/21 - ZOP) ter po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za energijo št. \_\_\_\_\_, operater prenosnega sistema PLINOVODI d.o.o., izdaja

## Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

### 1. člen

V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17, 152/20 in 204/21-ZOP) se v 81. členu doda nov četrti odstavek tako, da se glasi:

»(4) Izračun količinskega dnevnega odstopanja se na podlagi alineje (i) točke (b) drugega odstavka člena 21 Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 ustrezno prilagodi za količine plina za sistemske razlike, ki so posledica merilnih negotovosti.«.

### 2. člen

V 112. členu se v drugem odstavku doda novo četrto alinejo, ki se glasi:

»- količini zemeljskega plina o ugotovljenih sistemskih razlikah, ki so posledica merilnih negotovosti, porazdeljenih za vsak dan v mesecu »M« v skladu s 3. odstavkom 114. člena,« vse nadaljnje alineje se ustrezno preštevilčijo.

### 3. člen

V 114. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Sistemske razlike so sestavljene iz sistemskih razlik, ki so posledica merilnih negotovosti v kWh ( $SR_{MN}$ ), ter sistemskih razlik, ki so posledica izgub v kWh ( $SR_{IZ}$ ).« ter se dopolni enačba, tako da se glasi:

$$»Q(\text{pred}) - Q(\text{prev}) - \Delta LP - (SR_{MN} + SR_{IZ}) = 0;«$$

V drugem odstavku se črta četrta alineja in se dodata nova četrta in peta alineja, ki se glasita:

»

$SR_{MN}$

sistemske razlike, ki so posledica merilnih negotovosti v kWh

$SR_{IZ}$

sistemske razlike, ki so posledica izgub v kWh, in so določene s tehnološkimi in obratovalnimi postopki.

«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Operater prenosnega sistema ugotavlja količine sistemskih razlik, ki so posledica merilnih negotovosti, na mesečnem nivoju in jih porazdeli med nosilce bilančnih skupin v razmerju mesečne vsote prevzetih in predanih količin za posameznega nosilca bilančne skupine ter vsote

celotnih mesečnih prevzetih in predanih količin vseh nosilcev bilančnih skupin na vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema. Mesečno količino sistemskih razlik bilančne skupine, ki so posledica merilnih negotovosti, operater prenosnega sistema porazdeli po dnevih, v razmerju vsote dnevnih prevzetih in predanih količin nosilca bilančne skupine ter vsote mesečnih prevzetih in predanih količin te bilančne skupine.«.

## »PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s prvim celim mesecem po začetku uveljavitve sprememb Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, ki bo urejal izračun količinskega dnevnega odstopanja s prilagoditvijo za količine plina za sistemske razlike, ki so posledica merilnih negotovosti.«

Št. \_\_\_\_\_  
Ljubljana, dne \_\_. \_\_ 2022  
EVA \_\_\_\_\_

PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor  
Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

Namestnica glavnega direktorja  
mag. Sarah Jezernik Konovšek, univ.dipl.ekon.