

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. št. 204/21, 29/22 - ZUOPVCE), 15. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20, 204/21) in točk Devetič ter Dvanajstič Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI d.o.o. sprejme Poslovodstvo družbe PLINOVODI d.o.o. kot operater prenosnega sistema plina naslednji:

Načrt nujnih ukrepov

V primeru motenj pri oskrbi s plinom mora operater prenosnega sistema storiti vse, kar je v njegovi pristojnosti, da ob varnem obratovanju sistema omogoča prenos plina za dobavo odjemalcem, dokler je to mogoče. Za zagotovitev tega cilja operater prenosnega sistema pripravi načrt nujnih ukrepov, ki vsebuje okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe ter je usklajen z načrtom za izredne razmere, ki ga je Agencija za energijo kot pristojni organ v skladu z Uredbo 2017/1938/EU za področje zagotavljanja zanesljivosti oskrbe s plinom sprejela z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: Akt).

Postopki in ukrepi za odpravo ali zmanjšanje učinka motenj v oskrbi s plinom so določeni v Aktu in so predvideni za vsako posamezno stopnjo krize:

- stopnja zgodnjega opozarjanja,
- stopnja pripravljenosti,
- stopnja izrednih razmer.

Operater prenosnega sistema neprekinjeno (24/7) spremlja obratovalne parametre prenosnega sistema preko sistema za nadzor in upravljanje sistema ter aplikacij za vodenje prenosa in bilansiranje, pri čemer:

1. spremlja stabilnost pretočno-tlačnih razmer v prenosnem sistemu,
2. ugotavlja izravnanoost prenosnega sistema,
3. spremlja izravnanoost posameznih nosilcev bilančnih skupin.

V primeru zaznanih motenj operater prenosnega sistema obvesti pristojni organ o nastopu okoliščin, zaradi katerih meni, da je potrebno razglasiti stopnjo zgodnjega opozarjanja ali katero drugo stopnjo kriznih razmer.

Obvestilo operater prenosnega sistema posreduje po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS-sporočilo o posredovani elektronski pošti. V obvestilu poda vrsto motnje in vpliv na zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Način, čas in obseg uporabe nujnih ukrepov so odvisni od časa nastopa motnje, obremenitve sistema in od trajanja motnje.

Pristojni organ na podlagi prejetega sporočila ali na podlagi lastnih opažanj oceni, ali je potrebno razglasiti stopnjo zgodnjega opozarjanja. V ta namen se lahko posvetuje s krizno skupino.

Predstavnik operaterja prenosnega sistema sodeluje v krizni skupini pristojnega organa, ki jo skliče pristojni organ s sredstvi elektronske komunikacije. Sestanek krizne skupine se lahko izvede tudi fizično. V okviru krizne skupine operater prenosnega sistema:

1. podaja informacije o stanju prenosnega sistema vezano na zagotavljanje zanesljivosti oskrbe,
2. spremlja izvajanje ukrepov in poroča o učinkih ukrepov,
3. spremlja in poroča o izravnosti posameznih bilančnih skupin.

Operater prenosnega sistema zagotavlja izvedbo nujnih ukrepov v obsegu, ki odpravlja ali blaži posledice krize ali lokalne motnje v oskrbi s plinom. Med nujnimi ukrepi morajo biti tisti, ki jih po Aktu lahko uvede pristojni organ in jih izvaja operater, lahko pa vsebuje tudi dodatne ukrepe.

Stopnja zgodnjega opozarjanja

Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje zgodnjega opozarjanja nemudoma obvesti vse uporabnike prenosnega sistema. Obvestilo objavi tudi na spletni strani (Priloga 2). Za obveščanje uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke v aplikaciji s funkcionalnostjo priprave podatkov za komuniciranje v kriznih razmerah. Obveščanje uporabnikov izvede po elektronski komunikaciji in dodatno še po telefonu.

Ukrepi na stopnji zgodnjega opozarjanja ne preprečujejo delovanja trga s plinom niti ne omejujejo dostopa do prenosnega sistema.

Ukrepi (8. člen Akta):

- dobavitelji obvestijo odjemalce, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina, da obstaja verjetnost prekinitve dobave po morebitni razglasitvi višje stopnje krize;
- dobavitelji obvestijo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da obstaja verjetnost potrebe po preklopu na uporabo nadomestnih energentov po morebitni razglasitvi višje stopnje krize;
- dobavitelji pozovejo industrijske odjemalce k bolj racionalni rabi plina.

Operater prenosnega sistema spremlja parametre prenosnega sistema in ocenjuje učinek ukrepov, izvedenih v stopnji zgodnjega opozarjanja. V primeru zaznanih neugodnih trendov ali motenj obvesti pristojni organ o nastopu okoliščin, zaradi katerih meni, da je treba razglasiti stopnjo pripravljenosti. Obvestilo operater prenosnega sistema posreduje po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS-sporočilo o posredovani elektronski pošti.

Stopnja pripravljenosti

Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje pripravljenosti nemudoma obvesti vse uporabnike prenosnega sistema. Obvestilo objavi tudi na spletni strani (Priloga 3). Za obveščanje uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke v aplikaciji s funkcionalnostjo priprave podatkov za komuniciranje v kriznih razmerah. Obveščanje uporabnikov operater prenosnega sistema izvede po elektronski komunikaciji in dodatno še po telefonu.

Ukrepi na stopnji pripravljenosti ne preprečujejo delovanja trga s plinom niti ne omejujejo uporabnikom dostopa do prenosnega sistema.

Ukrepi (9. člen Akta):

- dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina in dobava plina po teh pogodbah še poteka, v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo odjemalce k prostovoljnimi prekinitvam dobav plina;
- dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo odjemalce s porabo, višjo od 800.000 kWh/leto, k prostovoljnemu zmanjšanju odjema plina na minimum;
- dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da prostovoljno preklopijo na uporabo nadomestnih energentov;
- dobavitelji seznanijo distributerje toplote, da bo ob morebitni razglasitvi višje stopnje krize treba zmanjšati odjem plina na količine, potrebne za proizvodnjo toplote za gospodinske odjemalce in osnovne socialne službe, razen izobraževalnih in javnoupornih služb;
- proizvajalci električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo plin, prostovoljno preklopijo na drug vir energije oziroma prostovoljno zmanjšajo porabo plina za proizvodnjo električne energije.

Operater prenosnega sistema neprekinjeno (24/7) spremlja obratovalne parametre prenosnega sistema preko sistema za nadzor in upravljanje sistema ter aplikacij za vodenje prenosa in bilansiranje:

- Operater prenosnega sistema ugotavlja potrebne dnevne količine plina za oskrbo vseh odjemalcev in posebej za oskrbo zaščitenih odjemalcev, ki so priključeni na prenosni sistem.
- Operater prenosnega sistema sprejema podatke tudi od operaterjev distribucijskih sistemov, ki jih dnevno sporočajo na poziv pristojnega organa.
- Operater prenosnega sistema poroča pristojnemu organu o stanju v prenosnem sistemu po izvedenih ukrepih.

Operater prenosnega sistema spremlja parametre prenosnega sistema in ocenjuje učinek ukrepov, izvedenih v stopnji pripravljenosti. V primeru zaznanih motenj obvesti pristojni organ o nastopu okoliščin, zaradi katerih meni, da je treba razglasiti stopnjo izrednih razmer. Obvestilo operater prenosnega sistema posreduje po

elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS-sporočilo o posredovani elektronski pošti.

Stopnja izrednih razmer

Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje izrednih razmer nemudoma obvesti vse uporabnike prenosnega sistema. Obvestilo objavi tudi na spletni strani (Priloga 4). Za obveščanje uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke v aplikaciji s funkcionalnostjo priprave podatkov za komuniciranje v kriznih razmerah. Obveščanje uporabnikov operater prenosnega sistema izvede po elektronski komunikaciji in dodatno še po telefonu.

Operater prenosnega sistema v obdobju izrednih razmer spremlja morebitno ogroženost kritične infrastrukture in ocenjuje, ali so potrebni dodatni zaščitni ukrepi za zaščito kritične infrastrukture.

Ukrepi (10. člen Akta):

- dobavitelj, ki uvaža plin v Republiko Slovenijo, ki je namenjen oskrbi zaščitnih odjemalcev, uporabi ukrepe in dogovore za razpršitev virov plina in prenosnih poti v skladu z aktom, ki ureja načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom. Ob razglasitvi začetka stopnje izrednih razmer dobavitelj glede na razmere prične uporabljati te ukrepe in zagotavljati dobave plina iz drugih virov oziroma skladišč in tudi po drugih, še delujočih prenosnih poteh v Republiko Slovenijo;
- operaterji sistemov prekinejo prenos ali distribucijo plina odjemalcem s prekinljivimi pogodbami o dobavi. Dobavitelji operaterjem sistemov sporočijo, katerim odjemalcem se na podlagi prekinljive pogodbe o dobavi prekine prenos ali distribucija plina in pod kakimi pogoji;
- industrijski odjemalci in distributerji toplote, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti za uporabo nadomestnih energentov, preklopijo na uporabo nadomestnih energentov;
- proizvajalci električne energije, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti, preklopijo proizvodnjo električne energije na vire, ki niso plinski;
- dobavitelji pozovejo distributerje toplote k zmanjšanju odjema plina na količine, potrebne za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce in osnovne socialne službe, razen izobraževalnih in javnoupornih služb.

V stopni izrednih razmer operater prenosnega sistema neprekinjeno (24/7) spremlja obratovalne parametre prenosnega sistema preko sistema za nadzor in upravljanje sistema ter aplikacij za vodenje prenosa in bilansiranje:

- Operater prenosnega sistema ugotavlja potrebne dnevne količine plina za oskrbo vseh odjemalcev in posebej za oskrbo zaščitnih odjemalcev, ki so priključeni na prenosni sistem.

- Operater prenosnega sistema sprejema podatke tudi od operaterjev distribucijskih sistemov, ki jih dnevno sporočajo na poziv pristojnega organa.
- Operater prenosnega sistema poroča pristojnemu organu o stanju v prenosnem sistemu po izvedenih ukrepih.
- Če operater prenosnega sistema oceni, da so se razmere pri oskrbi s plinom izboljšale in pogoji za stopnjo izrednih razmer niso več izpolnjeni, o tem obvesti pristojni organ.

Če doslej izvedeni ukrepi v stopnji izrednih razmer ne zadostujejo za zagotavljanje stabilnega obratovanja prenosnega sistema, operater prenosnega sistema oceni potrebni obseg zmanjšanja odjema na podlagi stanja v sistemu, trenutne in predvidene porabe, predvidenih dobav plina ter o tem v elektronski obliki obvesti pristojni organ.

Stopnja izrednih razmer - zmanjšanje ali prekinitev odjema

Ukrepi (11. člen Akta):

Če z ukrepi iz 10. člena Akta ni mogoče zagotoviti zadostne količine plina glede na celoten predviden odjem in je ogroženo tudi izpolnjevanje standarda oskrbe, operaterji sistemov na podlagi izdane zahteve pristojnega organa za izvedbo ukrepov na stopnji izrednih razmer zmanjšajo ali prekinijo odjem plina na odjemnih mestih posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih trošil po posameznih skupinah trošil po naslednjem vrstnem redu:

- a) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje, kjer je na voljo nadomestno gorivo;
- b) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije, kjer je na voljo nadomestno gorivo;
- c) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo;
- d) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda;
- e) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih neposredno vpliva na kakovost proizvoda (neposreden prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na nadomestno gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti proizvoda ali proizvodnje);
- f) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot surovino in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje;

g) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije;

h) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo;

i) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev plina in odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje gospodinjskih odjemalcev toplote ali osnovnih socialnih služb, kadar ne morejo preiti na uporabo nadomestnega goriva.

Operater prenosnega sistema prične z ukrepom zmanjšanja ali prekinitvijo odjema plina odjemalcev iz a) točke prvega odstavka 11. člena Akta. Če ta ukrep ne zadostuje, operater sistema nadaljuje postopek prekinitve predaje plina po vrstnem redu iz b) do i) točk seznama.

Za obveščanje operater prenosnega sistema uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke v aplikaciji za pripravo podatkov za komuniciranje v kriznih razmerah. Obveščanje uporabnikov izvede po elektronski komunikaciji in dodatno še po telefonu.

Operater prenosnega sistema nadzira odjeme in po potrebi fizično prekine odjem plina odjemalcem, ki porabljajo plin v nasprotju z Aktom in zahtevanimi ukrepi.

O izvajanju ukrepov iz 11. člena Akta operater prenosnega sistema sproti v elektronski obliki obvešča pristojni organ. O zmanjšanju ali prekinitvi odjema v skladu z 11. členom Akta operater prenosnega sistema obvešča tudi dobavitelje zadevnim odjemalcem.

Operater sistema izvaja ukrepe iz 11. člena Akta tako dolgo, dokler obstajajo okoliščine, zaradi katerih je operater sistema moral začeti izvajati ukrepe. Ko se razmere izboljšajo, operater sistema po predhodnem posvetovanju s pristojnim organom postopoma, glede na razmere, preneha z izvajanjem posameznega ukrepa v obratnem vrstnem redu, kot jih je sprejemal, in o tem sproti obvešča pristojni organ.

Če ukrepi iz prvega odstavka 11. člena Akta ne zadoščajo za nadaljnjo oskrbo zaščitenih odjemalcev, se v okviru solidarnostne pomoči postopa v skladu z 20. in 21. členom Akta. Če tudi s solidarnostnim plinom ni mogoče oskrbovati zaščitenih odjemalcev, se izvedejo ukrepi po 4. odstavku 11. člena Akta. Operaterji sistema zmanjšajo ali prekinejo odjem plina na odjemnih mestih posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih trošil po posameznih skupinah trošil:

- trošila distributerjev toplote, ki uporabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje gospodinjskih odjemalcev toplote ali osnovnih socialnih služb;
- trošila zaščitenih odjemalcev razen gospodinjskih odjemalcev in
- trošila gospodinjskih odjemalcev.

V obdobju, ko je razglašena katera koli stopnja krize, operater prenosnega sistema dnevno poroča pristojnemu organu v elektronski obliki zlasti naslednje informacije:

- dnevne napovedi povpraševanja in ponudbe plina za naslednje tri dni;
- dnevni pretok plina na vseh mejnih vstopnih in izstopnih točkah in
- obdobje, izraženo v dnevih, ko se predvideva, da je oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem mogoče zagotoviti.

Podatke iz prejšnjega odstavka, kadar je to potrebno, operater prenosnega sistema pridobi od dobaviteljev. Ob morebitni spremembi dnevnih že sporočenih podatkov po prejšnjem odstavku dobavitelj sproti sporoča te spremembe operaterju prenosnega sistema in pristojnemu organu.

Načrt nujnih ukrepov se objavi na spletni strani družbe <http://www.plinovodi.si/> in posreduje Agenciji za energijo kot pristojnemu organu.

Ljubljana, 5. 7. 2022

Marjan Eberlinc
glavni direktor

mag. Sarah Jezernik Konovšek
namestnica glavnega direktorja

Priloge

Priloga 1: Predloga za obvestilo o periodični potrditvi nemotenega obratovanja prenosnega sistema

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: DD. MM. 20LL, HH:MIN

Glede na intenzivna dogajanja (navedba dogodka) vas obveščamo, da na prenosnem sistemu družbe Plinovodi d.o.o. trenutno ne zaznavamo nobenih sprememb v razpoložljivosti količin plina na mejnih primopredajnih točkah. Na osnovi razpoložljivih informacij ocenjujemo, da zanesljivost dobave za slovenske uporabnike v naslednjem kratkoročnem obdobju ni ogrožena. V družbi Plinovodi d.o.o. spremljamo razvoj (navedba dogodka) in vas bomo obvestili ob njegovem morebitnem vplivu na razpoložljivost količin plina na mejnih primopredajnih točkah.

Priloga 2: Predloga za objavo stopnje zgodnjega opozarjanja

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja, DD. MM. 20LL, HH:MIN

Po informacijah (navedba dogodka, navedba vira, datum, ura) v družbi Plinovodi d.o.o. kot operaterju prenosnega sistema ocenjujemo, da obstaja sorazmerno velika verjetnost poslabšanja stanja oskrbe s plinom v Republiki Sloveniji. Obvestili smo Agencijo za energijo kot pristojni organ, ki je v skladu z "Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom" (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21) razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja in izvaja ukrepe iz 8. člena tega Akta (nabor spodnjih ukrepov):

1. dobavitelji preverijo dejansko razpoložljivost količin plina, potrebnih za oskrbo vseh odjemalcev in posebej za odjemalce, za katere velja izpolnjevanje standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom;
2. dobavitelji obvestijo odjemalce, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina, da obstaja verjetnost prekinitve dobave po morebitni razglasitvi višje stopnje krize;
3. dobavitelji obvestijo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da obstaja verjetnost potrebe po preklopu na uporabo nadomestnih energentov po morebitni razglasitvi višje stopnje krize, in
4. dobavitelji pozovejo industrijske odjemalce k bolj racionalni rabi plina.

Priloga 3: Predloga za objavo stopnje pripravljenosti

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: razglasitev stopnje pripravljenosti, DD. MM. 20LL, HH:MIN

Glede na informacije o (navedba dogodka, navedba vira, datum, ura) v družbi Plinovodi d.o.o. kot operaterju prenosnega zaznavamo poslabševanje razmer vezano na oskrbo s plinom v Republiki Sloveniji. O razmerah smo obvestili Agencijo za energijo kot pristojni organ, ki je v skladu z "Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom" (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21) razglasil stopnjo pripravljenosti in izvaja ukrepe iz 9. člena tega Akta (nabor spodnjih ukrepov):

1. dobavitelji pripravijo vse potrebno, da ob morebitni razglasitvi višje stopnje krize in v skladu s potrebami nastale situacije zagotovijo količine plina za izpolnitev standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom;
2. dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina in dobava plina po teh pogodbah še poteka, v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo odjemalce k prostovoljnemu prekinitvam dobav plina;
3. dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo odjemalce s porabo, višjo od 800.000 kWh/leto, k prostovoljnemu zmanjšanju odjema plina na minimum;
4. dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da prostovoljno preklopijo na uporabo nadomestnih energentov;
5. dobavitelji seznanijo distributerje toplote, da bo ob morebitni razglasitvi višje stopnje krize treba zmanjšati odjem plina na količine, potrebne za proizvodnjo toplote za gospodinske odjemalce in osnovne socialne službe, razen izobraževalnih in javnoupravnih služb;
6. proizvajalci električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo plin, prostovoljno preklopijo na drug vir energije oziroma prostovoljno zmanjšajo porabo plina za proizvodnjo električne energije.

Priloga 4: Predloga za objavo stopnje izrednih razmer

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: stopnja izrednih razmer, DD. MM. 20LL, HH:MIN

Po (navedba dogodka, navedba vira, datum, ura) v družbi Plinovodi d.o.o. kot operaterju prenosnega sistema zaznavamo, da oskrba s plinom ne more zadostiti povpraševanju po plinu v Republiki Sloveniji. O razmerah smo obvestili Agencijo za energijo kot pristojni organ, ki je v skladu z "Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom" (Uradni list RS, št.

97/20 in 204/21) razglasila stopnjo izrednih razmer. Kot operater prenosnega sistema izvajamo nujne ukrepe iz 10. in 11. člena tega Akta (nabor spodnjih ukrepov):

1. dobavitelj, ki uvaža plin v Republiko Slovenijo, ki je namenjen oskrbi zaščitenih odjemalcev, uporabi ukrepe in dogovore za razpršitev virov plina in prenosnih poti v skladu z aktom, ki ureja načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom. Ob razglasitvi začetka stopnje izrednih razmer dobavitelj glede na razmere prične uporabljati te ukrepe in zagotavljati dobavo plina iz drugih virov oziroma skladišč in tudi po drugih, še delujočih prenosnih poteh v Republiko Slovenijo;
2. operaterji sistemov prekinajo prenos ali distribucijo plina odjemalcem s prekinljivimi pogodbami o dobavi. Dobavitelji operaterjem sistemov sporočijo, katerim odjemalcem se na podlagi prekinljive pogodbe o dobavi prekine prenos ali distribucija plina in pod kakimi pogoji;
3. industrijski odjemalci in distributerji toplote, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti za uporabo nadomestnih energentov, preklopijo na uporabo nadomestnih energentov;
4. proizvajalci električne energije, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti, preklopijo proizvodnjo električne energije na vire, ki niso plinski;
5. dobavitelji pozovejo distributerje toplote k zmanjšanju odjema plina na količine, potrebne za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce in osnovne socialne službe, razen izobraževalnih in javnoupornih služb;
6. operater prenosnega sistema izvaja ukrepe zmanjšanja in prekinitev odjema (dati navedbo stopnje ukrepov).

Priloga 5: Predloga za objavo normalizacije razmer

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: DD. MM. 20LL, HH:MIN

Obveščamo vas, da trenutno ne zaznavamo dodatnih novic, vezanih na (navedba dogodka). Zato bomo naslednje tovrstno obvestilo o stanju zanesljivosti oskrbe razposlali v primeru novih dogodkov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost oskrbe, ali ob zaznani spremembi v razpoložljivosti količin plina na mejnih primopredajnih točkah.