

Tabela pripomb oz. predlogov v okviru javne obravnave:
Posodobitve Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem plina

Predlagatelj:	Naslov:	Datum:
Gas Connect Austria GmbH	Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Vienna Austria	13.7.2026

Št. člena	Predlog vsebine oz. predlogov	Utemeljitev	Upoštevano DA/NE	Utemeljitev družbe Plinovodi d.o.o.
Priloga 2, Tabela 1, relativna gostota	Čeprav se zdi, da je razlog za spremembo vrednosti v slovenskih Sistemskih obratovalnih navodilih implementacija standarda EN 16726, je predlagana vrednost relativne gostote ($\approx 0,545-0,7\%$) drugačna od vrednosti, določene v standardu EN 16726 ($\approx 0,45-0,7\%$). To je še posebej pomembno glede na to, da je Avstrija standard EN 16726 že prenesla v nacionalni pravni red prek standarda ÖNORM kot veljavna tehnična pravila. Poleg tega pričakujemo, da bodo enake vrednosti vključene tudi v smernico ÖVGW G B210, ki je za Avstrijo dodatno zavezujoča in je trenutno v postopku revizije.	Različne vrednosti na obeh straneh meje lahko povzročijo zahtevna usklajevanja pri medsebojnih povezovalnih točkah (interconnection points), saj sta obe pogodbeni strani zavezani spoštovanju svoje nacionalne zakonodaje. Harmonizacija zahtev, ki se izvaja prek evropskih standardov EN, je zato zelo koristna. Zato priporočamo, da se v okviru revizije Sistemskih obratovalnih navodil prevzamejo vrednosti, določene v standardu EN 16726.	NE	S tokratno spremembo Sistemskih obratovalnih navodil operater želi prilagoditi zgolj dopustno vsebnost kisika v skladu s posodobljenim standardom SIST EN 16726:2025 ter uvesti spremljanje nekaterih dodatnih parametrov, vezanih na prevzem biometana in sintetičnega metana v prenosni sistem plina, ne pa tudi relativne gostote, ki je v tesni povezavi z vrednostjo vodika, katerega vrednost ostaja navzgor omejena na 2 mol %. Zato menimo, da prilagoditev relativne gostote na najnižje parametre iz standarda EN 16726 v tej fazi ni potrebno.