



SMERNICE

za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema plina

PRIPRAVIL	PREGLEDAL	ODOBRIL
mag. Mladen Pajk 	Samo Popek 	Marjan Eberlinc 
Franci Pančur 	Aleš Šuštar 	mag. Matija Bitenc 
	mag. Oton Gortnar 	

	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 2 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	---

Na podlagi določil točk Devetič in Dvanajstič Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI d.o.o. in na podlagi sklepa 36. seje Posloводства družbe PLINOVODI d.o.o. z dne 26. 8. 2024, izdaja Posloводство družbe PLINOVODI d.o.o. naslednje

SMERNICE

za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema plina

1. NAMEN IN ZAKONSKA PODLAGA

Namen Smernic za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema plina (v nadaljevanju: Smernice) je določiti dolžno ravnanje predstavnikov operaterja prenosnega sistema plina in podati priporočila uporabnikom prostora (v nadaljevanju: tretje osebe) v območju varovalnega pasu prenosnega sistema plina v lasti in upravljanju operaterja prenosnega sistema plina, družbe PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju: operater prenosnega sistema plina) z namenom omogočiti varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema plina ter aktivnosti in ukrepe za varnost in zdravje pri izvedbi del.

Smernice temeljijo na internih tehničnih smernicah in standardih ter upoštevajo naslednjo veljavno zakonodajo:

- Energetski zakon;
- Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina;
- Uredba o energetski infrastrukturi;
- Uredba o zagotavljanju javne službe dejavnosti systemskega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina;
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (nadalje: Pravilnik nad 16 bar);
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (nadalje: Pravilnik do vključno 16 bar);
- Zakon o urejanju prostora;

 Plinovodi Povezani z energijo	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 3 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	--

- 1.8. Gradbeni zakon;
- 1.9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
- 1.10. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. POJMI

Te Smernice povzemajo pojme opredeljene v veljavnih predpisih:

- 2.1. prenosni sistem plina: je plinsko omrežje od sosednjih prenosnih sistemov do vključno ločitvenega elementa distribucijskega omrežja ali končnega odjemalca. Sestavljajo ga plinovodi in plinovodni objekti;
- 2.2. plinovod: je del prenosnega sistema plina, ki je sestav cevovodov, z vsemi pripadajočimi postroji;
- 2.3. plinovodni objekti: so čistilne postaje, kompresorske postaje, dispečerski center, merilno-regulacijske postaje (MRP), mejne merilno-regulacijske postaje (MMRP), razdelilne merilno-regulacijske postaje (RMRP), merilne postaje (MP), naprave za katodno zaščito, pomožni rezervoarji, sekcijske zaporne postaje, telekomunikacijsko omrežje, namenjeno obratovanju plinovoda, tlačne posode ter drugi postroji in naprave;
- 2.4. varovalni pas prenosnega sistema plina: je zemljiški pas, ki v širini 65 m poteka na vsaki strani od osi plinovoda, ter zemljiški pas 65 m od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema plina, razen kompresorskih postaj, za katere varovalni pas prenosnega sistema plina znaša 100 m od ograje kompresorske postaje. V njem ima operater prenosnega sistema plina pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora in izvajalcev druge dejavnosti;
- 2.5. varnostni pas prenosnega sistema plina: je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani osi plinovoda prenosnega sistema plina. V njem mora biti operaterju prenosnega sistema plina vedno zagotovljena pravica do dostopa do prenosnega sistema plina;
- 2.6. pas z omejitvijo druge dejavnosti: je zemljiški pas, ki sega 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda z delovnim tlakom nad 16 barov, v katerem je praviloma prepovedano: saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko; obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m ali globlje kot 0,5 m nad temenom cevi; postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu, ki segajo globlje kot 1 m nad temenom cevi.

 Plinovodi Povezani z energijo	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 4 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	--

V kolikor se na plinovodu izvede poseben varnostni ukrep (en ali več), je v pasu z omejitvijo druge dejavnosti možno opravljati le dejavnost, ki jo v pisnem soglasju dovoli opravljati operater prenosnega sistema plina;

- 2.7. delovni pas: je zemljiški pas, ki poteka vzdolž plinovoda in se uporablja za graditev oziroma za posege na prenosnem sistemu plina. Odvisen je od imenskega premera plinovoda, konfiguracije terena, globine izkopa in načina gradnje. Njegovo širino se določi s projektom pred posegom v prostor;
- 2.8. varnostni odmik: je razdalja od osi plinovoda z delovnim tlakom nad 16 barov do skrajne tlorisne projekcije nadzemnega ali podzemnega dela objekta, na kateri je glede na dimenzijo in izvedbo plinovoda, gostoto poseljenosti in vrsto objekta doseženo tveganje za posameznika nižje od sprejemljivega in dopustnega tveganja za posameznika. Pri plinovodih z delovnim tlakom do vključno 16 barov je varnostni odmik svetla razdalja med dvema komunalnima vodom ali plinovodom in gradbenim objektom;
- 2.9. druga dejavnost: je opravljanje del, ki niso gradnja objektov in med katera se štejejo raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, sajenje dreves, urejanje zelenic, parkov, pokopališč, grobišč, opravljanje kmetijskih in gozdarskih del, ki so investicijske narave in se z njimi spreminja namembnost kmetijskih zemljišč ali gozda, opravljanje del, ki so v zvezi z urejanjem voda oziroma vzdrževanjem vodnega režima, sprememba namembnosti objektov in vzdrževanje objektov, zgrajenih v varovalnem pasu.

3. SOGLASJE/MNENJE

3.1. Splošne določbe za posege tretjih oseb

Če načrtovani poseg delno ali v celoti leži v varovalnem pasu prenosnega sistema plina, lahko investitor, skladno z določbami Gradbenega zakona in Energetskega zakona, pred začetkom izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi projektne pogoje. Mora pa investitor pridobiti soglasje/mnenje operaterja prenosnega sistema plina k projektnim rešitvam.

	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 5 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	---

Za enostavne objekte in nezahtevne objekte je potrebno pridobiti pisno soglasje operaterja prenosnega sistema plina k nameravani gradnji.

Izvajalec druge dejavnosti mora pred nameravanim posegom v zemljiški pas širine 2,5 m na vsaki strani plinovoda z delovnim tlakom nad 16 barov (v pasu z omejitvijo druge dejavnosti) zaprositi operaterja prenosnega sistema plina za izdajo soglasja in lahko opravlja drugo dejavnost le skladno s pridobljenim pisnim soglasjem.

3.2. Dovolitev del v varovalnem pasu prenosnega sistema plina

Imetnik pravice graditi (investitor ali v njegovem imenu pooblaščen projektant), ki načrtuje dela na območju varovalnega pasu, mora s predložitvijo ustrezne vloge po določbah Gradbenega zakona zaprositi za soglasje/mnenje za poseg v prostor. V skladu z določili Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora bo operater prenosnega sistema plina, glede na vsebino predložene dokumentacije, imetniku pravice graditi izdal naslednji dokument:

- 3.2.1. smernice in mnenje k prostorskemu načrtu: pripravljavec prostorskega načrta mora operaterja prenosnega sistema plina zaprositi za smernice in mnenje k prostorskemu načrtu ter projektne pogoje za projektiranje;
- 3.2.2. projektne pogoje: investitor ali v njegovem imenu pooblaščen projektant lahko pred začetkom izdelave projekta zaprositi operaterja prenosnega sistema plina za izdajo projektnih pogojev. Za vsako delo, ki velja kot graditev objektov po Gradbenem zakonu oziroma za drug poseg v varovalnem pasu prenosnega sistema plina, je potrebno predložiti predpisano tehnično dokumentacijo, ki ustrezno definira načrtovani poseg. Operater prenosnega sistema plina pred izdajo projektnih pogojev za umestitev objekta v prostor preveri karakteristike plinovoda, ki se mu približuje predvideni objekt in izdela »analizo tveganja«, če to zahteva Pravilnik nad 16 barov oz. »analizo vpliva graditve na plinovod«, skladno s Pravilnikom do vključno 16 barov. Z imenovanima analizama se ugotovi, da je umestitev objekta v prostor na želeni razdalji dopustna oziroma nedopustna in ali mora investitor izvesti posebne varnostne ukrepe;
- 3.2.3. mnenje oziroma soglasje k projektnim rešitvam: investitor ali v njegovem imenu pooblaščen projektant mora od operaterja prenosnega sistema plina pridobiti

 Plinovodi Povezani z energijo	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 6 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	--

potrditev, da je projektna dokumentacija skladna s predpisi glede gradnje, obratovanja in vzdrževanja plinovodov oz. v primeru da so bili izdani projektni pogoji, da so projektne rešitve izdelane v skladu z izdanimi projektnimi pogoji.

4. OBVEZNE AKTIVNOSTI TRETJE OSEBE ZA IZVEDBO DEL V VAROVALNEM PASU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA

4.1. Obvestilo o začetku in končanju del

Investitor ali izvajalec del operaterju prenosnega sistema plina pravočasno in v skladu z roki iz soglasja sporoči namero o začetku del in ga obvesti o končanju del.

4.2. Podatki o legi in globini plinovoda

Investitor oziroma pooblaščen projektant ali izvajalec del pred začetkom načrtovanja oziroma izvajanja del pridobi podatke o legi in globini plinovoda ter morebitnih ostalih povezanih delov prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli, optična kanalizacija ...) na terenu od gradbenega nadzornika operaterja prenosnega sistema na podlagi uporabe lokatorja ali izvedbe sondažnega izkopa. Informativni podatki o legi plinovoda so dostopni v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS ali pri operaterju prenosnega sistema plina. Operater prenosnega sistema plina je na stroške naročnika dolžan zakoličiti plinovod. Zaradi nadziranja morebitnih aktivnosti mora zakoličena trasa ostati vidno označena v času trajanja del.

4.3. Varovanje prenosnega sistema plina pri izvajanju del

Investitor oziroma izvajalec del:

- 4.3.1. gradi skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem, pisnim soglasjem operaterja prenosnega sistema plina in njegovimi navodili ter seznani svoje delavce o ukrepih za zagotavljanje varnega dela v varnostnem pasu prenosnega sistema plina;
- 4.3.2. delo opravlja tako, da ne poškoduje prenosnega sistema plina, da je njegovo stanje nespremenjeno in da je zagotovljena obratovalna sposobnost prenosnega sistema plina ves čas med izvajanjem del in tudi po končanju del;
- 4.3.3. upošteva posebne varnostne ukrepe za izvajanje del;

	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 7 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	---

- 4.3.4. pri delih v neposredni bližini podzemnih delov prenosnega sistema plina t.j. v varnostnem pasu prenosnega plinovoda (5 m na vsako stran prenosnega plinovoda) poskrbi da:
- 4.3.4.1 se odkop in zasipanje oz. podvrtavanje izvaja pod nadzorom pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina;
 - 4.3.4.2. se delo izvaja praviloma ročno;
 - 4.3.4.3. se odkopane dele zavaruje proti kakršnimkoli poškodbam (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom;
 - 4.3.4.4. se podpor in temeljev ne odkopava;
 - 4.3.4.5. zasipni material ne vsebuje kamenja, ostrih predmetov in kemično agresivnih sestavin;
- 4.3.5. v primeru, da naleti na del prenosnega plinovoda ali z njim povezanih naprav (katodna zaščita, optika, opozorilni trak itd.), pa na to ni bil predhodno opozorjen, dela takoj prekine in obvesti investitorja, projektanta in pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina, da odločijo o nadaljnjih ukrepih za izvajanje del;
- 4.3.6. o vsaki poškodbi na prenosnem sistemu plina takoj obvesti operaterja prenosnega sistema plina in ga zaprosi za navodila za sanacijo poškodbe. Prisotnost pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina na gradbišču ne odvezuje investitorja kot naročnika del in izvajalca del odgovornosti za povzročeno škodo;
- 4.3.7. po končanih delih od operaterja prenosnega sistema pridobi izjavo o izpolnjenih pogojih iz soglasja/mnenja, potem ko predloži načrt izvedenih del in geodetski načrt izvedenega posega z vrisanim plinovodom.

4.4. Okvara na prenosnem sistemu plina

Če zaradi poškodbe na prenosnem plinovodu ali z njim povezanih naprav prenosnega sistema plina začne uhajati plin ali obstaja velika verjetnost, da bo do tega prišlo, izvajalec v ogroženem področju izvaja ukrepe po navodilih pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina, tako da:

- 4.4.1. prepreči vsako možnost iskrenja, ustavi vse delovne priprave in naprave (gradbene stroje, motorna vozila) ter dela ob plinovodu, prepove kajenje in uporabo odprtega ognja ter vkapljanje električnih naprav;
- 4.4.2. takoj zapusti neposredno mesto puščanja;

	SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL TRETJIH OSEB NA OBMOČJU PRENOSNEGA SISTEMA PLINA	Stran 8 od 8 Datum: avgust 2024 Verzija: 3
---	--	---

- 4.4.3. pokliče operaterja prenosnega sistema plina na tel. št. 01 5820 666;
- 4.4.4. pokliče Center za obveščanje na tel. št. 112;
- 4.4.5. ukrepa po ustnih in pisnih navodilih pristojnih organov in služb (kot npr. policije, inšpekcije, operaterja prenosnega sistema plina, itd.).

Odpravo poškodbe lahko izvede samo strokovno usposobljen izvajalec, pri čemer mora upoštevati rešitve, potrjene s strani pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina.

Zasipavanje plinovoda se izvede le po predhodni kontroli stanja plinovoda in ob prisotnosti pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina, pri čemer zasipni material ne sme vsebovati kamenja, ostrih predmetov in kemično agresivnih sestavin.

5. NESPOŠTOVANJE ZAKONSKIH ZAHTEV

V primeru nespoštovanja zakonskih zahtev pri posegih v varnostnem in varovalnem pasu plinovodnega sistema plina operater prenosnega sistema plina zoper tretjo osebo po pisnem opominu poda prijavo inšpekcijski službi, pristojni za nadzor nad graditvijo objektov oz. drugi pristojni inšpekcijski službi.

6. KONČNE DOLOČBE

Smernice začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih družbe Plinovodi d.o.o.

Z uveljavitvijo teh smernic prenehajo veljati Smernice za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema zemeljskega plina z dne 10. 11. 2017 (Verzija 2).

Te smernice se objavijo tudi kot informacija uporabnikom na spletni strani družbe PLINOVODI d.o.o.

Glavni Direktor
Marjan Eberlinc

Namestnik glavnega direktorja:
mag. Matija Bitenc